



**HAUGALAND**

BRANN OG REDNING IKS

Karmøy kommune

Haugesund, 19.01.2021

Saksnr.: [xx/xxx]

Arkivnr.:

Saksbehandler: TA

## Uttale brann – Årvoll sør, Åkrehamn – Planid 2124

Brannvesenet viser til «Tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsatser».

Om retningslinjene ikke kan følges bes det om at brannvesenet tas inn til høring i den videre plan/byggesaken.

Vi ber om at det settes rekkefølgekrav i planbestemmelsene:

*«Krav til slokkevann og oppstillingsplass for brannvesenets biler og utstyr må være på plass før en midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest gis.»*

Ut ifra dokumentasjonen fra høring kan det se ut som det skal bygges flere enn 4 boliger i sammen.

Krav til vannforsyning:

- 20 l/s vann opptil og med 4 mannsboliger og maks 3 etasjer. Hytter, naust, mindre gårdsbruk osv.
- 50 l/s vann for all annen bebyggelse

Hilsen

Tove Aksdal | forebygger

**HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS**

Direkte: (+47) 45 28 65 92 | Sentralbord: (+47) 91 91 01 11

E-post: [tove.aksdal@hbre.no](mailto:tove.aksdal@hbre.no)

Nettside: [www.hbre.no](http://www.hbre.no)

Diktervegen 8, 5538 Haugesund



**Haugaland brann og redning iks**



Diktervegen 8  
5538 Haugesund



tlf: 91 91 01 11  
e-post: [postmottak@hbre.no](mailto:postmottak@hbre.no)

nettside: [www.hbre.no](http://www.hbre.no)  
org.nr: 819 585 822