

Fra: John Ola Mytting <john.mytting@pdsgruppen.no>

Sendt: 18.05.2021 10:38:39

Til: Aage Steen Holm <aaho@karmoy.kommune.no>

Kopi: Øvind Våga <o.vaagavik@hotmail.no>

Emne: Plan 5104 Varaneset Fiskekai

Hei

Viser til oversendelse av komplett planforslag med avklaring av punkter:

pkt. 1

Det bekreftes at oversendte tegninger er juridisk bindende og viser tiltaket som planlagt. hverken mer eller mindre.

pkt. 2 Vedrørende tilkobling til kommunalt V/A

Legger ved Rørleggermelding for tilkoblingen. Det er 40 mm Vann og 63 mm pumpe ledning til spillvann som er tilkoblet bygget. Dette er tilstrekkelig kapasitet

Endringer i reguleringsbestemmelser er OK.

Vi følger spent med på møtet 15.06.21

Med vennlig hilsen

John Ola Mytting | Arkitekt

Direkte: 969 40 171

Epost: John.mytting@pdsgruppen.no

Web: www.pdsarkitekt.no



PDS Arkitekt AS - et selskap i [PDS Gruppen](#)