

**HAUGALAND**

BRANN OG REDNING IKS

Karmøy kommune

Haugesund, 2. september 2021

Saksnr.: [xx/xxx]

Arkivnr.:

Saksbehandler: TA

## Uttale brann – Planid 5104 Varaneset fiskekai

Brannvesenet sendte ut en uttale datert 12.11.2020 som gikk på slokkevann. Det er i senere tid kommet opplysninger om at det ikke vil foreligge erklæring om fri tilgang på brannkum på naboeiendom. Det er også i saksfremlegget beskrevet at tiltaket gjelder nybygg og ikke endring av bruk som brannvesenet ble forespeilet tidligere.

For at brannvesenet skal kunne bruke omtalte brannkum må brannbilen kunne parkeres i nærheten av kummen. Brannvesenet har nå fått opplysninger om at eksisterende veg ikke oppfyller kravene for adkomst som er på minst 3,5 meter bredde.

Viser til «Tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsatser» der vegbredde, avstander og slangeutlegg beskrives.

Dersom tiltaket ikke kan oppfylle minstekravene satt i våre retningslinjer og TEK17 må en brannprosjektering lages.

Vennlig hilsen

Tove Aksdal | forebygger

**HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS**

Direkte: (+47) 45 28 65 92 | Sentralbord: (+47) 91 91 01 11

E-post: [tove.aksdal@hbre.no](mailto:tove.aksdal@hbre.no)

Nettside: [www.hbre.no](http://www.hbre.no)

Diktervegen 8, 5538 Haugesund



**Haugaland brann og redning iks**



Diktervegen 8  
5538 Haugesund



tlf: 91 91 01 11  
e-post: [postmottak@hbre.no](mailto:postmottak@hbre.no)

nettside: [www.hbre.no](http://www.hbre.no)  
org.nr: 819 585 822