



HAUGALAND

BRANN OG REDNING IKS

Karmøy kommune

Haugesund, 2. september 2021

Saksnr.: [xx/xxx]

Arkivnr.:

Saksbehandler: TA

Uttale brann – Planid 5104 Varaneset fiskekai

Brannvesenet sendte ut en uttale datert 12.11.2020 som gikk på slokkevann. Det er i senere tid kommet opplysninger om at det ikke vil foreligge erklæring om fri tilgang på brannkum på naboeiendom. Det er også i saksfremlegget beskrevet at tiltaket gjelder nybygg og ikke endring av bruk som brannvesenet ble forespeilet tidligere.

For at brannvesenet skal kunne bruke omtalte brannkum må brannbilen kunne parkeres i nærheten av kummen. Brannvesenet har nå fått opplysninger om at eksisterende veg ikke oppfyller kravene for adkomst som er på minst 3,5 meter bredde.

Viser til «Tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsatser» der vegbredde, avstander og slangeutlegg beskrives.

Dersom tiltaket ikke kan oppfylle minstekravene satt i våre retningslinjer og TEK17 må en brannprosjektering lages.

Vennlig hilsen

Tove Aksdal | forebygger

HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS

Direkte: (+47) 45 28 65 92 | Sentralbord: (+47) 91 91 01 11

E-post: tove.aksdal@hbre.no

Nettside: www.hbre.no

Diktervegen 8, 5538 Haugesund



Haugaland brann og redning iks



Diktervegen 8
5538 Haugesund



tlf: 91 91 01 11
e-post: postmottak@hbre.no

nettside: www.hbre.no
org.nr: 819 585 822