

**Fra:** Nordskog, Lars Tore <Lars.Tore.Nordskog@hkraft.no>

**Sendt:** 01.09.2021 12:18:48

**Til:** Yvonne S. Løvseth <ysl@karmoy.kommune.no>, Sentralarkivet  
<postmottak@karmoy.kommune.no>

**Kopi:** Djupesland, John Arvid <John.Arvid.Djupesland@hkraft.no>, Egge, Geir Ove  
<Geir.Ove.Egge@hkraft.no>, Djursvoll, Svein Inge <svein.inge.djursvoll@hkraft.no>,  
'rune.garberg@statnett.no' <rune.garberg@statnett.no>, Bratland Magne Gunnar  
<Magne.Gunnar.Bratland@hkraft.no>

**Emne:** VS: Høringsuttalelse - Detaljregulering - Spanne - gnr 149 bnr 294, Karmøy kommune.

---

Hei!

Vedlagt til orientering. Dere har også fått denne oversendt denne høringsuttalelsen fra Statnett. I forslaget til detaljregulering for Spanne, er 300 kV linjeanlegget foreslått regulert i samsvar med sosikode H370. Det er denne sosikoden, eller hensynsonen/faresonen som er innarbeidet og foreslått brukt i all veiledningsmateriell knyttet opp mot utarbeidelse av reguleringsplaner. Det er også brukt i gjeldene reguleringer for transmisjonsnettet i dette området. Sosikode H740, jf. plan- og bygningslovens §11-8 a, blir benyttet ved båndlegging etter annet lovverk, f.eks. freding etter kulturminne- og naturmangfoldloven m.m.

Det er ikke den store saken, men vi vil anbefale kommunen å opprettholde formålet hensynsone H370, særlig med utgangspunkt i at dette er en sosikode som samsvarer med fare, og at vi konsekvent bruker, og ber om at den blir brukt, ved alle våre uttalelser for nettanlegg som bli liggende innen reguleringsområder til behandling. Det er etter vårt syn heller ikke naturlig å bruke sosikode H740, utfra dens innhold, jf. forrige avsnitt.

Med Hilsen Haugaland Kraft Nett

Lars Tore Nordskog  
Senioringeniør  
E-post: [ltn@hkraft.no](mailto:ltn@hkraft.no)  
Tlf.: 41695969

---

**Fra:** Rune Garberg <rune.garberg@statnett.no>

**Sendt:** 31. august 2021 11:00

**Til:** Nordskog, Lars Tore <Lars.Tore.Nordskog@hkraft.no>

**Emne:** VS: Høringsuttalelse - Detaljregulering - Spanne - gnr 149 bnr 294, Karmøy kommune

Åpen informasjon / Public information

Se vedlagt uttalelse.

Med vennlig hilsen

**Rune Garberg**

Seniorrådgiver eiendomsforvaltning  
BBR - Eiendom og rettigheter

**M** +47 900 80 853

**D** +47 71 66 92 13

**T** +47 23 90 30 00

**Statnett**

Nydalen Allé 33, 0484 Oslo  
PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo

[Statnett.no](http://Statnett.no)

---

**Fra:** Rune Garberg

**Sendt:** tirsdag 31. august 2021 10:52

**Til:** [post@karmoy.kommune.no](mailto:post@karmoy.kommune.no)

**Kopi:** NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT NVE <[nve@nve.no](mailto:nve@nve.no)>; HAUGALAND KRAFT NETT AS  
<[firmapost@hkraft.no](mailto:firmapost@hkraft.no)>

**Emne:** Høringsuttalelse - Detaljregulering - Spanne - gnr 149 bnr 294, Karmøy kommune

Åpen informasjon / Public information

Se vedlagt høringsuttalelse for detaljregulering - Spanne - gnr 149 bnr 294, Karmøy kommune

Vi beklager for at fristen som var 27. august ble overskredet.

Med vennlig hilsen

**Rune Garberg**

Seniorrådgiver eiendomsforvaltning  
BBR - Eiendom og rettigheter

**M** +47 900 80 853

**D** +47 71 66 92 13

**T** +47 23 90 30 00

**Statnett**

Nydalen Allé 33, 0484 Oslo  
PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo

[Statnett.no](http://Statnett.no)

"This email with attachments is solely for the use of the individual or entity to which it is addressed. It may contain confidential or privileged information. If you are not the addressee, please notify the sender and delete this message and all attachments from your files."